

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 214 / 11.06.2025

Denumire si adresa client: Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L1218

Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 1

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 03.06.2025 / 03.06.2025 – 06.06.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.52
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	9.07
8.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.53 / 0.01
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.37
10.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	764
11.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
12.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli	nr. E.coli/ 100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml		SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Clostridium perfringens	nr./100ml		SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
16.	Nr. colonii la 22°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	1
17.	Nr. colonii la 37°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	3

"<" – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
ing. Farcas Daniela
biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regionala
de Apa Bacau S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacau
Laborator Analize Apa Municipiul Bacau

Aprobat,
Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:
Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE Nr. 215 / 11.06.2025

Denumire si adresa client:Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 1223

Prelevare: - punct de prelevare: Bd. Alexandru cel Bun nr. 4 – SC Adriatica SRL

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 03.06.2025 / 03.06.2025 – 06.06.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.56
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
5.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
6.	Nitratii		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	5.20
7.	Clor rezidual liber/legat in reseaua de distributie		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.22 / 0.01
8.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.44
9.	Conductivitate electrica la 20°C		µS/cm	SR EN 27888/1997	2500	528
10.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	200	18
11.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
12.	Escherichia coli	nr. E.coli/ 100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
13.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml		SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
14.	Clostridium perfringens	nr./100ml		SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
15.	Nr. colonii la 22°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	2
16.	Nr. colonii la 37°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	3

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
ing. Farcas Daniela
biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regionala
de Apa Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Aprobat,
Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:
Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 217 / 11.06.2025

Denumire si adresa client:Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 1244

Prelevare: - punct de prelevare: Str. Miron Costin nr. 64 – Scoala gimnaziala Miron Costin

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 04.06.2025 / 04.06.2025 – 07.06.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.81
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
5.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
6.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	3.01
7.	Clor rezidual liber/legat in rețeaua de distribuție		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.18 / 0.01
8.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.80
9.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	463
10.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
11.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
12.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
13.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
14.	Clostridium perfringens		nr./100ml	SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
15.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0
16.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
ing. Farcas Daniela
biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regionala
de Apa Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Aprobat,
Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:
Am primit un exemplar:

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 218 / 11.06.2025

Denumire si adresa client: Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 1231

Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 2

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 04.06.2025 / 04.06.2025 – 07.06.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012		
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	6,5 ÷ 9,5	7.31
6.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrat		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	2.89
8.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.55 / 0.02
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.62
10.	Conductivitate electrica la 20°C		µS/cm	SR EN 27888/1997	2500	216
11.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	200	39
12.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Clostridium perfringens		nr./100ml	SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
16.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	3
17.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	3

"<" – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
ing. Farcas Daniela
biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regionala
de Apa Bacau S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacau
Laborator Analize Apa Municipiul Bacau

Aprobat,
Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:
Am primit un exemplar:
Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 219 / 11.06.2025

Denumire si adresa client: Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 1256

Prelevare: - punct de prelevare: Str. Vasile Parvan – Complex alimentar CFR

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 05.06.2025 / 05.06.2025 – 08.06.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	7.43 < 0.023
5.	Nitriji		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
6.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	3.82
7.	Clor rezidual liber/legat in reseaua de distributie		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.35 / 0.02
8.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.86
9.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	204
10.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	48
11.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
12.	Escherichia coli	nr. E.coli/ 100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
13.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml		SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
14.	Clostridium perfringens	nr./100ml		SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
15.	Nr. colonii la 22°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	5
16.	Nr. colonii la 37°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	6

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
ing. Farcas Daniela
biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apa Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Aprobat,
Sef laborator
chim. Moldovana Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:
Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 231 / 18.06.2025

Denumire si adresa client: Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 1279

Prelevare: - punct de prelevare: iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 2

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 10.06.2025 / 10.06.2025 – 13.06.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.37
5.	Indice de permanganat		mg O ₂ /l	SR EN ISO 8467/2001	5,0	1.11
6.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
7.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
8.	Nitrat		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	2.70
9.	Cloruri		mg/l	SR ISO 9297/2001	250	6.38
10.	Suma de Ca si Mg		grade germane	SR ISO 6059/2008	minim 5	6.17
11.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.53 / 0.01
12.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.59
13.	Conductivitate electrica la 20°C		µS/cm	SR EN 27888/1997	2500	212
14.	Sulfat		mg/l	STAS 3069/1987	250	19.23
15.	Fier total		µg/l	SR ISO 6332:1996/ /C91:2006	200	< 20
16.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	200	55
17.	Mangan		µg/l	SR ISO 6333/1996	50	< 14
18.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
19.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
20.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
21.	Clostridium perfringens		nr./100ml	SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
22.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	7
23.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	6

"<" – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
ing. Farcas Daniela
biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regionala
de Apa Bacau S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacau
Laborator Analize Apa Municipiul Bacau

Aprobat,
Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:

Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 232 / 18.06.2025

Denumire si adresa client:Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 1282

Prelevare: - punct de prelevare: Str. 9 Mai – Statia de Ambulanta

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 10.06.2025 / 10.06.2025 – 13.06.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.52
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
5.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
6.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	6.58
7.	Clor rezidual liber/legat in reseaua de distributie		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.36 / 0.01
8.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.42
9.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	574
10.	Aluminii		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	23
11.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
12.	Escherichia coli	nr. E.coli/ 100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
13.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml		SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
14.	Clostridium perfringens	nr./100ml		SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
15.	Nr. colonii la 22°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	8
16.	Nr. colonii la 37°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	7

"<" – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
ing. Farcas Daniela
biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Aprobat,
Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacău – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:
Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre VII, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 233 / 18.06.2025

Denumire si adresa client: Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L1290

Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 1

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 11.06.2025/11.06.2025 – 14.05.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.59
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrat		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	7.14
8.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.50 / 0.01
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.54
10.	Conductivitate electrica la 20°C		µS/cm	SR EN 27888/1997	2500	782
11.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
12.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli	nr. E.coli/ 100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml		SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Clostridium perfringens	nr./100ml		SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
16.	Nr. colonii la 22°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	1
17.	Nr. colonii la 37°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	5

"<" – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
ing. Farcas Daniela
biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regionala
de Apa Bacau S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacau
Laborator Analize Apa Municipiul Bacau

Aprobat,
Sef laborator
chim. Moldovano Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:
Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 234 / 18.06.2025

Denumire si adresa client:Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 1294

Prelevare: - punct de prelevare: Str. Mioritei nr. 11 – Cofetaria Mirabel

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 11.06.2025 / 11.06.2025 – 14.06.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.63
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
5.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
6.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	5.01
7.	Clor rezidual liber/legat in reseaua de distributie		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.32 / 0.01
8.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.35
9.	Conductivitate electrică la 20°C		µS/cm	SR EN 27888/1997	2500	509
10.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
11.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
12.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
13.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
14.	Clostridium perfringens		nr./100ml	SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
15.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0
16.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	3

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
ing. Farcas Daniela
biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Aprobat,
Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:
Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 236 / 23.06.2025

Denumire si adresa client:Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 1339

Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 1
- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 17.06.2025 / 17.06.2025 – 20.06.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.54
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	7.87
8.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.54 / 0.01
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	< 0.336
10.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	786
11.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
12.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli	nr. E.coli/ 100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml		SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Clostridium perfringens	nr./100ml		SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
16.	Nr. colonii la 22°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	3
17.	Nr. colonii la 37°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	3

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
ing. Farcas Daniela
biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regionala
de Apa Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Aprobat,
Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:
Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 237 / 23.06.2025

Denumire si adresa client:Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 1346

Prelevare: - punct de prelevare: Str. Bicaz nr. 3 – Scoala gim. Nicolae Iorga

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 17.06.2025 / 17.06.2025 – 20.06.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.42
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
5.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
6.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	5.82
7.	Clor rezidual liber/legat in rețeaua de distribuție		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.28 / 0.02
8.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.44
9.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	216
10.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	23
11.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
12.	Escherichia coli	nr. E.coli/ 100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
13.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml		SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
14.	Clostridium perfringens	nr./100ml		SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
15.	Nr. colonii la 22°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	4
16.	Nr. colonii la 37°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	3

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
ing. Farcas Daniela
biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regionala
de Apa Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Aprobat,
Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:
Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 238 / 23.06.2025

Denumire si adresa client:Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 1349

Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 2

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 18.06.2025 / 18.06.2025 – 21.06.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.37
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	2.53
8.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.55 / 0.01
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.33
10.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	209
11.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	23
12.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli		nr. E.coli/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Clostridium perfringens		nr./100ml	SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
16.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	1
17.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	4

"<" – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
ing. Farcas Daniela
biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regionala
de Apa Bacau S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacau
Laborator Analize Apa Municipiul Bacau

Aprobat,
Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:
Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1