**SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA**
**CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024**
**Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni**
**Tel: 0234586760**

# RAPORT DE INCERCARE
## Nr. 667 / 12.10.2026

**Denumire si adresa client: DCDA**
**Comanda/Contract nr.:.....**
**Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2522**
**Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 1**
**- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007**
**Data primirii probei / executia analizei: 06.10.2026 / 06.10.2026 – 09.10.2026**

| Nr. crt. | Parametrii analizati | | UM | Metoda de analiza standardizata | Legea nr. 96/2024 Valoare maxim admisa | Rezultate obtinute |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Culoare | aparenta | | | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| | | reala | mg/l Pt | SR EN ISO 7887/2012 | | < 2.51 |
| 2. | Gust | | | SR EN 1622/2007 | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| 3. | Miros | | | SR EN 1622/2007 | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| 4. | pH | | unit.pH | SR EN ISO 10523/2012 | 6,5 ÷ 9,5 | 7.20 |
| 5. | Amoniu | | mg/l | SR ISO 7150-1/2001 | 0,50 | < 0.023 |
| 6. | Nitriţi | | mg/l | SR EN 26777:2002/ /C91:2006 | 0,50 | < 0.011 |
| 7. | Nitraţi | | mg/l | SR ISO 7890-3/2000 | 50 | 8.08 |
| 8. | Clor rezidual liber/legat | | mg/l | STAS 6364/1978 | ≥ 0,1 - ≤ 0,5 | 0.54 / 0.01 |
| 9. | Turbiditate | | N.T.U. | SR EN ISO 7027-1/2016 | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale | < 0.336 |
| 10. | Conductivitate electrică la 20°C | | µS/cm | SR EN 27888/1997 | 2500 | 756 |
| 11. | Aluminiu | | µg/l | SR ISO 10566/2001 | 200 | < 17 |
| 12. | Bacterii coliforme | | nr. bacterii colif./100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017 | 0/100 ml | 0 |
| 13. | Escherichia coli | | nr. E.coli/ 100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017 | 0/100 ml | 0 |
| 14. | Enterococi intestinali | | nr. enterococi intest/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 | 0/100 ml | 0 |
| 15. | Clostridium perfringens | | nr./100ml | SR EN ISO 14189/2017 | 0/100 ml | 0 |
| 16. | Nr. colonii la 37°C | | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | Nici o modif. anormala | 0 |
| 17. | Nr. colonii la 22°C | | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | Nici o modif. anormala | 0 |

" < " – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

**Responsabil analiza,**
**Ing. Farcas Daniela**
**Biolog Balan Daniela**

S.C. Compania Regională de Apa Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacau
Laborator Analize Apa Municipiul Bacau

**Sef laborator**
**chim. Moldovanu Nicoleta**

**Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.**

**SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA**
**CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024**
**Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni**
**Tel: 0234586760**

# RAPORT DE INCERCARE
# Nr. 668 / 12.10.2026

**Denumire si adresa client: DCDA**
**Comanda/Contract nr.:.....**
**Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2524**
**Prelevare: - punct de prelevare: Bd. Alexandru cel Bun nr. 4 – SC Adriatica SRL**
**- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007**
**Data primirii probei / executia analizei: 06.10.2026 / 06.10.2026 – 09.10.2026**

| Nr. crt. | Parametrii analizati | | UM | Metoda de analiza standardizata | Legea nr. 96/2024 Valoare maxim admisa | Rezultate obtinute |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Culoare | aparenta | | | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| | | reala | mg/l Pt | SR EN ISO 7887/2012 | | < 2.51 |
| 2. | Gust | | | SR EN 1622/2007 | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| 3. | Miros | | | SR EN 1622/2007 | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| 4. | pH | | unit.pH | SR EN ISO 10523/2012 | 6,5 ÷ 9,5 | 7.36 |
| 5. | Amoniu | | mg/l | SR ISO 7150-1/2001 | 0,50 | < 0.023 |
| 5. | Nitriţi | | mg/l | SR EN 26777:2002/ /C91:2006 | 0,50 | < 0.011 |
| 6. | Nitraţi | | mg/l | SR ISO 7890-3/2000 | 50 | 6.09 |
| 7. | Clor rezidual liber/legat in reteaua de distributie | | mg/l | STAS 6364/1978 | ≥ 0,1 - ≤ 0,5 | 0.20 / 0.01 |
| 8. | Turbiditate | | N.T.U. | SR EN ISO 7027-1/2016 | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale | < 0.336 |
| 9. | Conductivitate electrică la 20°C | | µS/cm | SR EN 27888/1997 | 2500 | 580 |
| 10. | Aluminiu | | µg/l | SR ISO 10566/2001 | 200 | < 17 |
| 11. | Bacterii coliforme | | nr. bacterii colif./100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017 | 0/100 ml | 0 |
| 12. | Escherichia coli | | nr. E.coli/ 100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017 | 0/100 ml | 0 |
| 13. | Enterococi intestinali | | nr. enterococi intest/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 | 0/100 ml | 0 |
| 14. | Clostridium perfringens | | nr./100ml | SR EN ISO 14189/2017 | 0/100 ml | 0 |
| 15. | Nr. colonii la 37°C | | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | Nici o modif. anormala | 0 |
| 16. | Nr. colonii la 22°C | | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | Nici o modif. anormala | 0 |

" < " – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

**Responsabil analiza,**
**Ing. Farcas Daniela**
**Biolog Balan Daniela**

S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacau
Laborator Analize Apa Municipiul Bacau

**Sef laborator**
**chim. Moldovanu Nicoleta**

**Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.**

**SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA**
**CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024**
**Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni**
**Tel: 0234586760**

# RAPORT DE INCERCARE
# Nr. 669 / 12.10.2026

**Denumire si adresa client: DCDA**
**Comanda/Contract nr.:.....**
**Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2530**
**Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 2**
**- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007**
**Data primirii probei / executia analizei: 07.10.2026 / 07.10.2026 – 10.10.2026**

| Nr. crt. | Parametrii analizati | | UM | Metoda de analiza standardizata | Legea nr. 96/2024 Valoare maxim admisa | Rezultate obtinute |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Culoare | aparenta | | | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| | | reala | mg/l Pt | SR EN ISO 7887/2012 | | < 2.51 |
| 2. | Gust | | | SR EN 1622/2007 | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| 3. | Miros | | | SR EN 1622/2007 | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| 4. | pH | | unit.pH | SR EN ISO 10523/2012 | 6,5 ÷ 9,5 | 7.17 |
| 5. | Amoniu | | mg/l | SR ISO 7150-1/2001 | 0,50 | < 0.023 |
| 6. | Nitriţi | | mg/l | SR EN 26777:2002/ /C91:2006 | 0,50 | < 0.011 |
| 7. | Nitraţi | | mg/l | SR ISO 7890-3/2000 | 50 | 2.37 |
| 8. | Clor rezidual liber/legat | | mg/l | STAS 6364/1978 | ≥ 0,1 - ≤ 0,5 | 0.56 / 0.02 |
| 9. | Turbiditate | | N.T.U. | SR EN ISO 7027-1/2016 | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale | < 0.336 |
| 10. | Conductivitate electrică la 20°C | | µS/cm | SR EN 27888/1997 | 2500 | 194 |
| 11. | Aluminiu | | µg/l | SR ISO 10566/2001 | 200 | 40 |
| 12. | Bacterii coliforme | | nr. bacterii colif./100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017 | 0/100 ml | 0 |
| 13. | Escherichia coli | | nr. E.coli/ 100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017 | 0/100 ml | 0 |
| 14. | Enterococi intestinali | | nr. enterococi intest/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 | 0/100 ml | 0 |
| 15. | Clostridium perfringens | | nr./100ml | SR EN ISO 14189/2017 | 0/100 ml | 0 |
| 16. | Nr. colonii la 37°C | | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | Nici o modif. anormala | 0 |
| 17. | Nr. colonii la 22°C | | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | Nici o modif. anormala | 0 |

" < " – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

**Responsabil analiza,**
**Ing. Farcas Daniela**
**Biolog Balan Daniela**

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacau
Laborator Analize Apa Municipiul Bacau

**Sef laborator**
**chim. Moldovanu Nicoleta**

**Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.**

**SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA**
**CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024**
**Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni**
**Tel: 0234586760**

# RAPORT DE INCERCARE
## Nr. 670 / 12.10.2026

**Denumire si adresa client: DCDA**
**Comanda/Contract nr.:.....**
**Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2542**
**Prelevare: - punct de prelevare: Str. Mioritei nr. 11 – Cofetaria Mirabel**
**- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007**
**Data primirii probei / executia analizei: 07.10.2026 / 07.10.2026 – 10.10.2026**

| Nr. crt. | Parametrii analizati | | UM | Metoda de analiza standardizata | Legea nr. 96/2024 Valoare maxim admisa | Rezultate obtinute |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Culoare | aparenta | | | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| | | reala | mg/l Pt | SR EN ISO 7887/2012 | | < 2.51 |
| 2. | Gust | | | SR EN 1622/2007 | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| 3. | Miros | | | SR EN 1622/2007 | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| 4. | pH | | unit.pH | SR EN ISO 10523/2012 | 6,5 ÷ 9,5 | 7.15 |
| 5. | Amoniu | | mg/l | SR ISO 7150-1/2001 | 0,50 | < 0.023 |
| 5. | Nitriţi | | mg/l | SR EN 26777:2002/ /C91:2006 | 0,50 | < 0.011 |
| 6. | Nitraţi | | mg/l | SR ISO 7890-3/2000 | 50 | 7.16 |
| 7. | Clor rezidual liber/legat in reteaua de distributie | | mg/l | STAS 6364/1978 | ≥ 0,1 - ≤ 0,5 | 0.42 / 0.01 |
| 8. | Turbiditate | | N.T.U. | SR EN ISO 7027-1/2016 | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale | 0.35 |
| 9. | Conductivitate electrică la 20°C | | µS/cm | SR EN 27888/1997 | 2500 | 577 |
| 10. | Aluminiu | | µg/l | SR ISO 10566/2001 | 200 | 19 |
| 11. | Bacterii coliforme | | nr. bacterii colif./100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017 | 0/100 ml | 0 |
| 12. | Escherichia coli | | nr. E.coli/ 100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017 | 0/100 ml | 0 |
| 13. | Enterococi intestinali | | nr. enterococi intest/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 | 0/100 ml | 0 |
| 14. | Clostridium perfringens | | nr./100ml | SR EN ISO 14189/2017 | 0/100 ml | 0 |
| 15. | Nr. colonii la 37°C | | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | Nici o modif. anormala | 0 |
| 16. | Nr. colonii la 22°C | | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | Nici o modif. anormala | 1 |

" < " – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

**Responsabil analiza,**
**Ing. Farcas Daniela**
**Biolog Balan Daniela**

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacau
Laborator Analize Apa Municipiul Bacau

**Sef laborator**
**chim. Moldovanu Nicoleta**

**Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.**

**SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA**
**CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024**
**Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni**
**Tel: 0234586760**

# RAPORT DE INCERCARE
# Nr. 671 / 12.10.2026

**Denumire si adresa client: DCDA**
**Comanda/Contract nr.:.....**
**Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2549**
**Prelevare: - punct de prelevare: Str. Marasesti nr. 104 – Mega Image**
**- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007**
**Data primirii probei / executia analizei: 08.10.2026 / 08.10.2026 – 11.10.2026**

| Nr. crt. | Parametrii analizati | UM | Metoda de analiza standardizata | Legea nr. 96/2024 Valoare maxim admisa | Rezultate obtinute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Culoare aparenta | | | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| | Culoare reala | mg/l Pt | SR EN ISO 7887/2012 | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale | **< 2.51** |
| 2. | Gust | | SR EN 1622/2007 | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| 3. | Miros | | SR EN 1622/2007 | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| 4. | pH | unit.pH | SR EN ISO 10523/2012 | 6,5 ÷ 9,5 | **7.30** |
| 5. | Amoniu | mg/l | SR ISO 7150-1/2001 | 0,50 | **< 0.023** |
| 5. | Nitriţi | mg/l | SR EN 26777:2002/ /C91:2006 | 0,50 | **< 0.011** |
| 6. | Nitraţi | mg/l | SR ISO 7890-3/2000 | 50 | **5.64** |
| 7. | Clor rezidual liber/legat in reteaua de distributie | mg/l | STAS 6364/1978 | ≥ 0,1 - ≤ 0,5 | **0.18 / 0.01** |
| 8. | Turbiditate | N.T.U. | SR EN ISO 7027-1/2016 | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale | **0.52** |
| 9. | Conductivitate electrică la 20°C | µS/cm | SR EN 27888/1997 | 2500 | **541** |
| 10. | Aluminiu | µg/l | SR ISO 10566/2001 | 200 | **< 17** |
| 11. | Bacterii coliforme | nr. bacterii colif./100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017 | 0/100 ml | **0** |
| 12. | Escherichia coli | nr. E.coli/ 100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017 | 0/100 ml | **0** |
| 13. | Enterococi intestinali | nr. enterococi intest/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 | 0/100 ml | **0** |
| 14. | Clostridium perfringens | nr./100ml | SR EN ISO 14189/2017 | 0/100 ml | **0** |
| 15. | Nr. colonii la 37°C | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | Nici o modif. anormala | **0** |
| 16. | Nr. colonii la 22°C | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | Nici o modif. anormala | **0** |

" < " – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

**Responsabil analiza,**
**Ing. Farcas Daniela**
**Biolog Balan Daniela**

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacau
Laborator Analize Apa Municipiul Bacau

**Sef laborator**
**chim. Moldovanu Nicoleta**

**Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.**

**SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA**
**CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024**
**Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni**
**Tel: 0234586760**

# RAPORT DE INCERCARE
# Nr. 672 / 12.10.2026

**Denumire si adresa client: DCDA**
**Comanda/Contract nr.:.....**
**Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2551**
**Prelevare: - punct de prelevare: Iesire Statie de Pompare Gheraiesti – Gheraiesti clorinata**
**- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007**
**Data primirii probei / executia analizei: 08.10.2026 / 08.10.2026 – 11.10.2026**

| Nr. crt. | Parametrii analizati | | UM | Metoda de analiza standardizata | Legea nr. 96/2024 Valoare maxim admisa | Rezultate obtinute |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Culoare | aparenta | | | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| | | reala | mg/l Pt | SR EN ISO 7887/2012 | | < 2.51 |
| 2. | Gust | | | SR EN 1622/2007 | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| 3. | Miros | | | SR EN 1622/2007 | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| 4. | pH | | unit.pH | SR EN ISO 10523/2012 | 6,5 ÷ 9,5 | 7.89 |
| 5. | Amoniu | | mg/l | SR ISO 7150-1/2001 | 0,50 | < 0.023 |
| 6. | Nitriţi | | mg/l | SR EN 26777:2002/ /C91:2006 | 0,50 | < 0.011 |
| 7. | Nitraţi | | mg/l | SR ISO 7890-3/2000 | 50 | 3.13 |
| 8. | Clor rezidual liber/legat | | mg/l | STAS 6364/1978 | ≥ 0,1 - ≤ 0,5 | 0.52 / 0.01 |
| 9. | Turbiditate | | N.T.U. | SR EN ISO 7027-1/2016 | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale | 1.39 |
| 10. | Conductivitate electrică la 20°C | | µS/cm | SR EN 27888/1997 | 2500 | 540 |
| 11. | Aluminiu | | µg/l | SR ISO 10566/2001 | 200 | < 17 |
| 12. | Mangan | | µg/l | SR ISO 6333/1996 | 50 | 43 |
| 13. | Bacterii coliforme | | nr. bacterii colif./100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017 | 0/100 ml | 0 |
| 14. | Escherichia coli | | nr. E.coli/ 100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017 | 0/100 ml | 0 |
| 15. | Enterococi intestinali | | nr. enterococi intest/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 | 0/100 ml | 0 |
| 16. | Nr. colonii la 37°C | | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | Nici o modif. anormala | 0 |
| 17. | Nr. colonii la 22°C | | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | Nici o modif. anormala | 0 |

" < " – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

**Responsabil analiza,**
**Ing. Farcas Daniela**
**Biolog Balan Daniela**

S.C. Compania Regională de Apa Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacau
Laborator Analize Apa Municipiul Bacau

**Sef laborator**
**chim. Moldovanu Nicoleta**

**Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.**

**SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA**
**CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024**
**Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni**
**Tel: 0234586760**

# RAPORT DE INCERCARE
## Nr. 673 / 12.10.2026

**Denumire si adresa client: DCDA**
**Comanda/Contract nr.:.....**
**Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2552**
**Prelevare: - punct de prelevare: Iesire Statie de Pompare Margineni – Margineni clorinata**
**- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007**
**Data primirii probei / executia analizei: 08.10.2026 / 08.10.2026 – 11.10.2026**

| Nr. crt. | Parametrii analizati | | UM | Metoda de analiza standardizata | Legea nr. 96/2024 Valoare maxim admisa | Rezultate obtinute |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Culoare | aparenta | | | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| | | reala | mg/l Pt | SR EN ISO 7887/2012 | | < 2.51 |
| 2. | Gust | | | SR EN 1622/2007 | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| 3. | Miros | | | SR EN 1622/2007 | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| 4. | pH | | unit.pH | SR EN ISO 10523/2012 | 6,5 ÷ 9,5 | 7.13 |
| 5. | Amoniu | | mg/l | SR ISO 7150-1/2001 | 0,50 | < 0.023 |
| 6. | Nitriţi | | mg/l | SR EN 26777:2002/ /C91:2006 | 0,50 | < 0.011 |
| 7. | Nitraţi | | mg/l | SR ISO 7890-3/2000 | 50 | 10.35 |
| 8. | Clor rezidual liber/legat | | mg/l | STAS 6364/1978 | ≥ 0,1 - ≤ 0,5 | 0.47 / 0.01 |
| 9. | Turbiditate | | N.T.U. | SR EN ISO 7027-1/2016 | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale | 0.37 |
| 10. | Conductivitate electrică la 20°C | | µS/cm | SR EN 27888/1997 | 2500 | 770 |
| 11. | Aluminiu | | µg/l | SR ISO 10566/2001 | 200 | < 17 |
| 12. | Bacterii coliforme | | nr. bacterii colif./100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017 | 0/100 ml | 0 |
| 13. | Escherichia coli | | nr. E.coli/ 100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017 | 0/100 ml | 0 |
| 14. | Enterococi intestinali | | nr. enterococi intest/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 | 0/100 ml | 0 |
| 15. | Nr. colonii la 37°C | | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | Nici o modif. anormala | 0 |
| 16. | Nr. colonii la 22°C | | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | Nici o modif. anormala | 0 |

" < " – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

**Responsabil analiza,**
**Ing. Farcas Daniela**
**Biolog Balan Daniela**

S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacau
Laborator Analize Apa Municipiul Bacau

**Sef laborator**
**chim. Moldovanu Nicoleta**

**Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.**

**SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA**
**CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024**
**Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni**
**Tel: 0234586760**

# RAPORT DE INCERCARE
# Nr. 679 / 12.10.2026

**Denumire si adresa client:Sectia Captare Distributie Buhusi**
**Comanda/Contract nr.:.....**
**Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2502**
**Prelevare: - punct de prelevare: Statia de Pompare I.I. de la Brad - Iesire rezervor 1500 $m^3$A.I. Cuza**
**- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007**
**Data primirii probei / executia analizei: 05.10.2026 / 05.10.2026 – 08.10.2026**

| Nr. crt. | Parametrii analizati | UM | Metoda de analiza standardizata | Legea nr. 96/2024 Valoare maxim admisa | Rezultate obtinute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Clor rezidual liber /legat | mg/l | STAS 6364/1978 | ≥ 0,1 - ≤ 0,5 | 0.35 / 0.01 |
| 2. | Turbiditate | N.T.U. | SR EN ISO 7027-1/ 2016 | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale | < 0.336 |
| 3. | Bacterii coliforme | nr. bacterii colif./100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017 | 0/100 ml | 0 |
| 4. | Escherichia coli | nr. E.coli/100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017 | 0/100 ml | 0 |
| 5. | Enterococi intestinali | nr. enterococi intest/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 | 0/100 ml | 0 |
| 6. | Nr. colonii la 37°C | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | Nici o modif. anormala | 0 |
| 7. | Nr. colonii la 22°C | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | Nici o modif. anormala | 0 |

" < " – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

**Responsabil analiza,**
**Ing. Farcas Daniela**
**Biolog Balan Daniela**

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacau
Laborator Analize Apa Municipiul Bacau

**Sef laborator**
**chim. Moldovanu Nicoleta**

**Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.**

**SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA**
**CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024**
**Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni**
**Tel: 0234586760**

# RAPORT DE INCERCARE
# Nr. 684 / 19.10.2026

**Denumire si adresa client: DCDA**
**Comanda/Contract nr.:.....**
**Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2598**
**Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 1**
**- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007**
**Data primirii probei / executia analizei: 13.10.2026 / 13.10.2026 – 16.10.2026**

| Nr. crt. | Parametrii analizati | | UM | Metoda de analiza standardizata | Legea nr. 96/2024 Valoare maxim admisa | Rezultate obtinute |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Culoare | aparenta | | | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| | | reala | mg/l Pt | SR EN ISO 7887/2012 | | < 2.51 |
| 2. | Gust | | | SR EN 1622/2007 | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| 3. | Miros | | | SR EN 1622/2007 | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| 4. | pH | | unit.pH | SR EN ISO 10523/2012 | 6,5 ÷ 9,5 | 7.15 |
| 5. | Amoniu | | mg/l | SR ISO 7150-1/2001 | 0,50 | < 0.023 |
| 6. | Nitriţi | | mg/l | SR EN 26777:2002/ /C91:2006 | 0,50 | < 0.011 |
| 7. | Nitraţi | | mg/l | SR ISO 7890-3/2000 | 50 | 7.12 |
| 8. | Clor rezidual liber/legat | | mg/l | STAS 6364/1978 | ≥ 0,1 - ≤ 0,5 | 0.54 / 0.01 |
| 9. | Turbiditate | | N.T.U. | SR EN ISO 7027-1/2016 | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale | < 0.336 |
| 10. | Conductivitate electrică la 20°C | | µS/cm | SR EN 27888/1997 | 2500 | 712 |
| 11. | Aluminiu | | µg/l | SR ISO 10566/2001 | 200 | < 17 |
| 12. | Bacterii coliforme | | nr. bacterii colif./100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017 | 0/100 ml | 0 |
| 13. | Escherichia coli | | nr. E.coli/ 100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017 | 0/100 ml | 0 |
| 14. | Enterococi intestinali | | nr. enterococi intest/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 | 0/100 ml | 0 |
| 15. | Clostridium perfringens | | nr./100ml | SR EN ISO 14189/2017 | 0/100 ml | 0 |
| 16. | Nr. colonii la 37°C | | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | Nici o modif. anormala | 0 |
| 17. | Nr. colonii la 22°C | | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | Nici o modif. anormala | 1 |

" < " – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

**Responsabil analiza,**
**Ing. Farcas Daniela**
**Biolog Balan Daniela**

S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacau
Laborator Analize Apa Municipiul Bacau

**Sef laborator**
**chim. Moldovanu Nicoleta**

**Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.**

**SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA**
**CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024**
**Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni**
**Tel: 0234586760**

# RAPORT DE INCERCARE
# Nr. 685 / 19.10.2026

**Denumire si adresa client: DCDA**
**Comanda/Contract nr.:.....**
**Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2599**
**Prelevare: - punct de prelevare: Str. Henri Coanda nr. 7 – Lic. Teh. Grigore Antipa**
**- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007**
**Data primirii probei / executia analizei: 13.10.2026 / 13.10.2026 – 16.10.2026**

| Nr. crt. | Parametrii analizati | | UM | Metoda de analiza standardizata | Legea nr. 96/2024 Valoare maxim admisa | Rezultate obtinute |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Culoare | aparenta | | | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| | | reala | mg/l Pt | SR EN ISO 7887/2012 | | < 2.51 |
| 2. | Gust | | | SR EN 1622/2007 | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| 3. | Miros | | | SR EN 1622/2007 | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| 4. | pH | | unit.pH | SR EN ISO 10523/2012 | 6,5 ÷ 9,5 | 7.12 |
| 5. | Amoniu | | mg/l | SR ISO 7150-1/2001 | 0,50 | < 0.023 |
| 5. | Nitriţi | | mg/l | SR EN 26777:2002/ /C91:2006 | 0,50 | < 0.011 |
| 6. | Nitraţi | | mg/l | SR ISO 7890-3/2000 | 50 | 2.73 |
| 7. | Clor rezidual liber/legat in reteaua de distributie | | mg/l | STAS 6364/1978 | ≥ 0,1 - ≤ 0,5 | 0.42 / 0.02 |
| 8. | Turbiditate | | N.T.U. | SR EN ISO 7027-1/2016 | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale | < 0.336 |
| 9. | Conductivitate electrică la 20°C | | µS/cm | SR EN 27888/1997 | 2500 | 196 |
| 10. | Aluminiu | | µg/l | SR ISO 10566/2001 | 200 | < 17 |
| 11. | Bacterii coliforme | | nr. bacterii colif./100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017 | 0/100 ml | 0 |
| 12. | Escherichia coli | | nr. E.coli/ 100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017 | 0/100 ml | 0 |
| 13. | Enterococi intestinali | | nr. enterococi intest/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 | 0/100 ml | 0 |
| 14. | Clostridium perfringens | | nr./100ml | SR EN ISO 14189/2017 | 0/100 ml | 0 |
| 15. | Nr. colonii la 37°C | | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | Nici o modif. anormala | 1 |
| 16. | Nr. colonii la 22°C | | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | Nici o modif. anormala | 0 |

" < " – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

**Responsabil analiza,**
**Ing. Farcas Daniela**
**Biolog Balan Daniela**

S.C. Compania Regionala de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacau
Laborator Analize Apa Municipiul Bacau

**Sef laborator**
**chim. Moldovanu Nicoleta**

**Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.**

**SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA**
**CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024**
**Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni**
**Tel: 0234586760**

# RAPORT DE INCERCARE
# Nr. 686 / 19.10.2026

**Denumire si adresa client: DCDA**
**Comanda/Contract nr.:.....**
**Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2607**
**Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 2**
**- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007**
**Data primirii probei / executia analizei: 14.10.2026 / 14.10.2026 – 17.10.2025**

| Nr. crt. | Parametrii analizati | | UM | Metoda de analiza standardizata | Legea nr. 96/2024 Valoare maxim admisa | Rezultate obtinute |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Culoare | aparenta | | | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| | | reala | mg/l Pt | SR EN ISO 7887/2012 | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale | < 2.51 |
| 2. | Gust | | | SR EN 1622/2007 | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| 3. | Miros | | | SR EN 1622/2007 | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| 4. | pH | | unit.pH | SR EN ISO 10523/2012 | 6,5 ÷ 9,5 | 7.15 |
| 5. | Indice de permanganat | | mg $O_2$/l | SR EN ISO 8467/2001 | 5,0 | 1.11 |
| 6. | Amoniu | | mg/l | SR ISO 7150-1/2001 | 0,50 | < 0.023 |
| 7. | Nitriţi | | mg/l | SR EN 26777:2002/ /C91:2006 | 0,50 | < 0.011 |
| 8. | Nitraţi | | mg/l | SR ISO 7890-3/2000 | 50 | 2.46 |
| 9. | Cloruri | | mg/l | SR ISO 9297/2001 | 250 | 7.09 |
| 10. | Suma de Ca şi Mg | | grade germane | SR ISO 6059/2008 | minim 5 | 5.65 |
| 11. | Clor rezidual liber/legat | | mg/l | STAS 6364/1978 | ≥ 0,1 - ≤ 0,5 | 0.55 / 0.01 |
| 12. | Turbiditate | | N.T.U. | SR EN ISO 7027-1/2016 | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale | < 0.336 |
| 13. | Conductivitate electrică la 20°C | | µS/cm | SR EN 27888/1997 | 2500 | 189 |
| 14. | Sulfat | | mg/l | STAS 3069/1987 | 250 | 21.40 |
| 15. | Fier total | | µg/l | SR ISO 6332:1996/ /C91:2006 | 200 | < 20 |
| 16. | Aluminiu | | µg/l | SR ISO 10566/2001 | 200 | 32 |
| 17. | Mangan | | µg/l | SR ISO 6333/1996 | 50 | < 14 |
| 18. | Bacterii coliforme | | nr. bacterii colif./100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017 | 0/100 ml | 0 |
| 19. | Escherichia coli | | nr. E.coli/ 100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017 | 0/100 ml | 0 |
| 20. | Enterococi intestinali | | nr. enterococi intest/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 | 0/100 ml | 0 |
| 21. | Clostridium perfringens | | nr./100ml | SR EN ISO 14189/2017 | 0/100 ml | 0 |
| 22. | Nr. colonii la 37°C | | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | Nici o modif. anormala | 1 |
| 23. | Nr. colonii la 22°C | | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | Nici o modif. anormala | 1 |

" < " – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

**Responsabil analiza,**
**Ing. Farcas Daniela**
**Biolog Balan Daniela**

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacau
Laborator Analize Apa Municipiul Bacau

**Sef laborator**
**chim. Moldovanu Nicoleta**

**Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.**

**SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA**
**CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024**
**Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni**
**Tel: 0234586760**

# RAPORT DE INCERCARE
# Nr. 687 / 19.10.2026

**Denumire si adresa client: DCDA**
**Comanda/Contract nr.:.....**
**Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2612**
**Prelevare: - punct de prelevare: Str. V.Alecsandri nr. 45 – D.S.P. Bacau**
**- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007**
**Data primirii probei / executia analizei: 14.10.2026 / 14.10.2026 – 17.10.2026**

| Nr. crt. | Parametrii analizati | | UM | Metoda de analiza standardizata | Legea nr. 96/2024 Valoare maxim admisa | Rezultate obtinute |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Culoare | aparenta | | | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| | | reala | mg/l Pt | SR EN ISO 7887/2012 | | < 2.51 |
| 2. | Gust | | | SR EN 1622/2007 | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| 3. | Miros | | | SR EN 1622/2007 | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| 4. | pH | | unit.pH | SR EN ISO 10523/2012 | 6,5 ÷ 9,5 | 7.33 |
| 5. | Amoniu | | mg/l | SR ISO 7150-1/2001 | 0,50 | < 0.023 |
| 5. | Nitriţi | | mg/l | SR EN 26777:2002/ /C91:2006 | 0,50 | < 0.011 |
| 6. | Nitraţi | | mg/l | SR ISO 7890-3/2000 | 50 | 4.55 |
| 7. | Clor rezidual liber/legat in reteaua de distributie | | mg/l | STAS 6364/1978 | ≥ 0,1 - ≤ 0,5 | 0.38 / 0.01 |
| 8. | Turbiditate | | N.T.U. | SR EN ISO 7027-1/2016 | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale | 0.35 |
| 9. | Conductivitate electrică la 20°C | | µS/cm | SR EN 27888/1997 | 2500 | 531 |
| 10. | Aluminiu | | µg/l | SR ISO 10566/2001 | 200 | 21 |
| 11. | Bacterii coliforme | | nr. bacterii colif./100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017 | 0/100 ml | 0 |
| 12. | Escherichia coli | | nr. E.coli/ 100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017 | 0/100 ml | 0 |
| 13. | Enterococi intestinali | | nr. enterococi intest/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 | 0/100 ml | 0 |
| 14. | Clostridium perfringens | | nr./100ml | SR EN ISO 14189/2017 | 0/100 ml | 0 |
| 15. | Nr. colonii la 37°C | | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | Nici o modif. anormala | 0 |
| 16. | Nr. colonii la 22°C | | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | Nici o modif. anormala | 0 |

" < " – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

**Responsabil analiza,**
**Ing. Farcas Daniela**
**Biolog Balan Daniela**

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacau
Laborator Analize Apa Municipiul Bacau

**Sef laborator**
**chim. Moldovanu Nicoleta**

**Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.**

**SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA**
**CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024**
**Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni**
**Tel: 0234586760**

# RAPORT DE INCERCARE
# Nr. 719 / 26.10.2026

**Denumire si adresa client: DCDA**
**Comanda/Contract nr.:.....**
**Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2659**
**Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 1**
**- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007**
**Data primirii probei / executia analizei: 20.10.2026 / 20.10.2026 –23.10.2026**

| Nr. crt. | Parametrii analizati | | UM | Metoda de analiza standardizata | Legea nr. 96/2024 Valoare maxim admisa | Rezultate obtinute |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Culoare | aparenta | | | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| | | reala | mg/l Pt | SR EN ISO 7887/2012 | | < 2.51 |
| 2. | Gust | | | SR EN 1622/2007 | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| 3. | Miros | | | SR EN 1622/2007 | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| 4. | pH | | unit.pH | SR EN ISO 10523/2012 | 6,5 ÷ 9,5 | 7.35 |
| 5. | Amoniu | | mg/l | SR ISO 7150-1/2001 | 0,50 | < 0.023 |
| 6. | Nitriţi | | mg/l | SR EN 26777:2002/ /C91:2006 | 0,50 | < 0.011 |
| 7. | Nitraţi | | mg/l | SR ISO 7890-3/2000 | 50 | 8.54 |
| 8. | Clor rezidual liber/legat | | mg/l | STAS 6364/1978 | ≥ 0,1 - ≤ 0,5 | 0.54 / 0.01 |
| 9. | Turbiditate | | N.T.U. | SR EN ISO 7027-1/2016 | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale | < 0.336 |
| 10. | Conductivitate electrică la 20°C | | µS/cm | SR EN 27888/1997 | 2500 | 647 |
| 11. | Aluminiu | | µg/l | SR ISO 10566/2001 | 200 | < 17 |
| 12. | Bacterii coliforme | | nr. bacterii colif./100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017 | 0/100 ml | 0 |
| 13. | Escherichia coli | | nr. E.coli/ 100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017 | 0/100 ml | 0 |
| 14. | Enterococi intestinali | | nr. enterococi intest/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 | 0/100 ml | 0 |
| 15. | Clostridium perfringens | | nr./100ml | SR EN ISO 14189/2017 | 0/100 ml | 0 |
| 16. | Nr. colonii la 37°C | | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | Nici o modif. anormala | 0 |
| 17. | Nr. colonii la 22°C | | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | Nici o modif. anormala | 0 |

" < " – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

**Responsabil analiza,**
**Ing. Farcas Daniela**
**Biolog Balan Daniela**

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apa Municipiul Bacau

**Sef laborator**
**chim. Moldovanu Nicoleta**

**Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.**

**SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA**
**CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024**
**Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni**
**Tel: 0234586760**

# RAPORT DE INCERCARE
# Nr. 720 / 26.10.2026

**Denumire si adresa client: DCDA**
**Comanda/Contract nr.:.....**
**Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2664**
**Prelevare: - punct de prelevare: Str. Bicaz nr. 3 – Scoala gimnaziala N. Iorga**
**- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007**
**Data primirii probei / executia analizei: 20.10.2026 / 20.10.2026 -23.10.2026**

| Nr. crt. | Parametrii analizati | | UM | Metoda de analiza standardizata | Legea nr. 96/2024 Valoare maxim admisa | Rezultate obtinute |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Culoare | aparenta | | | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| | | reala | mg/l Pt | SR EN ISO 7887/2012 | | < 2.51 |
| 2. | Gust | | | SR EN 1622/2007 | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| 3. | Miros | | | SR EN 1622/2007 | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| 4. | pH | | unit.pH | SR EN ISO 10523/2012 | 6,5 ÷ 9,5 | 7.48 |
| 5. | Amoniu | | mg/l | SR ISO 7150-1/2001 | 0,50 | < 0.023 |
| 5. | Nitriţi | | mg/l | SR EN 26777:2002/ /C91:2006 | 0,50 | < 0.011 |
| 6. | Nitraţi | | mg/l | SR ISO 7890-3/2000 | 50 | 2.06 |
| 7. | Clor rezidual liber/legat in reteaua de distributie | | mg/l | STAS 6364/1978 | ≥ 0,1 - ≤ 0,5 | 0.17 / 0.02 |
| 8. | Turbiditate | | N.T.U. | SR EN ISO 7027-1/2016 | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale | 0.70 |
| 9. | Conductivitate electrică la 20°C | | µS/cm | SR EN 27888/1997 | 2500 | 193 |
| 10. | Aluminiu | | µg/l | SR ISO 10566/2001 | 200 | 42 |
| 11. | Bacterii coliforme | | nr. bacterii colif./100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017 | 0/100 ml | 0 |
| 12. | Escherichia coli | | nr. E.coli/ 100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017 | 0/100 ml | 0 |
| 13. | Enterococi intestinali | | nr. enterococi intest/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 | 0/100 ml | 0 |
| 14. | Clostridium perfringens | | nr./100ml | SR EN ISO 14189/2017 | 0/100 ml | 0 |
| 15. | Nr. colonii la 37°C | | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | Nici o modif. anormala | 2 |
| 16. | Nr. colonii la 22°C | | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | Nici o modif. anormala | 3 |

" < " – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

**Responsabil analiza,**
**Ing. Farcas Daniela**
**Biolog Balan Daniela**

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacau
Laborator Analize Apa Municipiul Bacau

**Sef laborator**
**chim. Moldovanu Nicoleta**

**Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.**

**SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA**
**CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024**
**Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni**
**Tel: 0234586760**

# RAPORT DE INCERCARE
# Nr. 721 / 26.10.2026

**Denumire si adresa client: DCDA**
**Comanda/Contract nr.:.....**
**Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2675**
**Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 2**
**- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007**
**Data primirii probei / executia analizei: 21.10.2026 / 21.10.2026 -24.10.2026**

| Nr. crt. | Parametrii analizati | | UM | Metoda de analiza standardizata | Legea nr. 96/2024 Valoare maxim admisa | Rezultate obtinute |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Culoare | aparenta | | | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| | | reala | mg/l Pt | SR EN ISO 7887/2012 | | < 2.51 |
| 2. | Gust | | | SR EN 1622/2007 | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| 3. | Miros | | | SR EN 1622/2007 | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| 4. | pH | | unit.pH | SR EN ISO 10523/2012 | 6,5 ÷ 9,5 | 7.32 |
| 5. | Amoniu | | mg/l | SR ISO 7150-1/2001 | 0,50 | < 0.023 |
| 6. | Nitriţi | | mg/l | SR EN 26777:2002/ /C91:2006 | 0,50 | < 0.011 |
| 7. | Nitraţi | | mg/l | SR ISO 7890-3/2000 | 50 | 2.72 |
| 8. | Clor rezidual liber/legat | | mg/l | STAS 6364/1978 | ≥ 0,1 - ≤ 0,5 | 0.55 / 0.02 |
| 9. | Turbiditate | | N.T.U. | SR EN ISO 7027-1/2016 | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale | < 0.336 |
| 10. | Conductivitate electrică la 20°C | | µS/cm | SR EN 27888/1997 | 2500 | 191 |
| 11. | Aluminiu | | µg/l | SR ISO 10566/2001 | 200 | 71 |
| 12. | Bacterii coliforme | | nr. bacterii colif./100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017 | 0/100 ml | 0 |
| 13. | Escherichia coli | | nr. E.coli/ 100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017 | 0/100 ml | 0 |
| 14. | Enterococi intestinali | | nr. enterococi intest/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 | 0/100 ml | 0 |
| 15. | Clostridium perfringens | | nr./100ml | SR EN ISO 14189/2017 | 0/100 ml | 0 |
| 16. | Nr. colonii la 37°C | | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | Nici o modif. anormala | 0 |
| 17. | Nr. colonii la 22°C | | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | Nici o modif. anormala | 0 |

" < " – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

**Responsabil analiza,**
**Ing. Farcas Daniela**
**Biolog Balan Daniela**

S.C. Compania Regională de Apa Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apa Municipiul Bacau

**Sef laborator**
**chim. Moldovanu Nicoleta**

**Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.**

**SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA**
**CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024**
**Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni**
**Tel: 0234586760**

# RAPORT DE INCERCARE
## Nr. 722 / 26.10.2026

**Denumire si adresa client: DCDA**
**Comanda/Contract nr.:.....**
**Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2681**
**Prelevare: - punct de prelevare: Iesire Statie de Pompare Gheraiesti – Gheraiesti clorinata**
**- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007**
**Data primirii probei / executia analizei: 21.10.2026 / 21.10.2026 -24.10.2026**

| Nr. crt. | Parametrii analizati | | UM | Metoda de analiza standardizata | Legea nr. 96/2024 Valoare maxim admisa | Rezultate obtinute |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Culoare | aparenta | | | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| | | reala | mg/l Pt | SR EN ISO 7887/2012 | | < 2.51 |
| 2. | Gust | | | SR EN 1622/2007 | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| 3. | Miros | | | SR EN 1622/2007 | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| 4. | pH | | unit.pH | SR EN ISO 10523/2012 | 6,5 ÷ 9,5 | 7.98 |
| 5. | Amoniu | | mg/l | SR ISO 7150-1/2001 | 0,50 | < 0.023 |
| 6. | Nitriţi | | mg/l | SR EN 26777:2002/ /C91:2006 | 0,50 | < 0.011 |
| 7. | Nitraţi | | mg/l | SR ISO 7890-3/2000 | 50 | 1.58 |
| 8. | Clor rezidual liber/legat | | mg/l | STAS 6364/1978 | ≥ 0,1 - ≤ 0,5 | 0.52 / 0.01 |
| 9. | Turbiditate | | N.T.U. | SR EN ISO 7027-1/2016 | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale | 1.37 |
| 10. | Conductivitate electrică la 20°C | | µS/cm | SR EN 27888/1997 | 2500 | 544 |
| 11. | Aluminiu | | µg/l | SR ISO 10566/2001 | 200 | < 17 |
| 12. | Bacterii coliforme | | nr. bacterii colif./100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017 | 0/100 ml | 0 |
| 13. | Escherichia coli | | nr. E.coli/ 100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017 | 0/100 ml | 0 |
| 14. | Enterococi intestinali | | nr. enterococi intest/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 | 0/100 ml | 0 |
| 15. | Nr. colonii la 37°C | | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | Nici o modif. anormala | 1 |
| 16. | Nr. colonii la 22°C | | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | Nici o modif. anormala | 1 |

" < " – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

**Responsabil analiza,**
**Ing. Farcas Daniela**
**Biolog Balan Daniela**

S.C. Compania Regională de Apa Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacau
Laborator Analize Apa Municipiul Bacau

**Sef laborator**
**chim. Moldovanu Nicoleta**

**Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.**

**SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA**
**CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024**
**Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni**
**Tel: 0234586760**

# RAPORT DE INCERCARE
# Nr. 723 / 26.10.2026

**Denumire si adresa client: DCDA**
**Comanda/Contract nr.:.....**
**Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2682**
**Prelevare: - punct de prelevare: : Iesire Statie de Pompare Margineni – Margineni clorinata**
**- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007**
**Data primirii probei / executia analizei: 21.10.2026 / 21.10.2026 -24.10.2026**

| Nr. crt. | Parametrii analizati | | UM | Metoda de analiza standardizata | Legea nr. 96/2024 Valoare maxim admisa | Rezultate obtinute |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Culoare | aparenta | | | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| | | reala | mg/l Pt | SR EN ISO 7887/2012 | | < 2.51 |
| 2. | Gust | | | SR EN 1622/2007 | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| 3. | Miros | | | SR EN 1622/2007 | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale | Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale |
| 4. | pH | | unit.pH | SR EN ISO 10523/2012 | 6,5 ÷ 9,5 | 7.32 |
| 5. | Amoniu | | mg/l | SR ISO 7150-1/2001 | 0,50 | < 0.023 |
| 6. | Nitriţi | | mg/l | SR EN 26777:2002/ /C91:2006 | 0,50 | < 0.011 |
| 7. | Nitraţi | | mg/l | SR ISO 7890-3/2000 | 50 | 6.94 |
| 8. | Clor rezidual liber/legat | | mg/l | STAS 6364/1978 | ≥ 0,1 - ≤ 0,5 | 0.53 / 0.01 |
| 9. | Turbiditate | | N.T.U. | SR EN ISO 7027-1/2016 | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale | < 0.336 |
| 10. | Conductivitate electrică la 20°C | | µS/cm | SR EN 27888/1997 | 2500 | 791 |
| 11. | Aluminiu | | µg/l | SR ISO 10566/2001 | 200 | < 17 |
| 12. | Bacterii coliforme | | nr. bacterii colif./100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017 | 0/100 ml | 0 |
| 13. | Escherichia coli | | nr. E.coli/ 100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017 | 0/100 ml | 0 |
| 14. | Enterococi intestinali | | nr. enterococi intest/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 | 0/100 ml | 0 |
| 15. | Nr. colonii la 37°C | | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | Nici o modif. anormala | 0 |
| 16. | Nr. colonii la 22°C | | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | Nici o modif. anormala | 1 |

" < " – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

**Responsabil analiza,**
**Ing. Farcas Daniela**
**Biolog Balan Daniela**

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

**Sef laborator**
**chim. Moldovanu Nicoleta**

**Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.**

**SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA**
**CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024**
**Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni**
**Tel: 0234586760**

# RAPORT DE INCERCARE
# Nr. 724 / 26.10.2026

**Denumire si adresa client:Sectia Captare Distributie Buhusi**
**Comanda/Contract nr.:.....**
**Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2669**
**Prelevare: - punct de prelevare: Statia de Pompare I.I. de la Brad - Iesire rezervor 1500 m$^3$A.I. Cuza**
**- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007**
**Data primirii probei / executia analizei: 20.10.2026 / 20.10.2026 -23.10.2026**

| Nr. crt. | Parametrii analizati | UM | Metoda de analiza standardizata | Legea nr. 96/2024 Valoare maxim admisa | Rezultate obtinute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Clor rezidual liber/legat | mg/l | STAS 6364/1978 | ≥ 0,1 - ≤ 0,5 | 0.44 / 0.01 |
| 2. | Turbiditate | N.T.U. | SR EN ISO 7027-1/ 2016 | Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale | < 0.336 |
| 3. | Bacterii coliforme | nr. bacterii colif./100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017 | 0/100 ml | 0 |
| 4. | Escherichia coli | nr. E.coli/100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017 | 0/100 ml | 0 |
| 5. | Enterococi intestinali | nr. enterococi intest/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 | 0/100 ml | 0 |
| 6. | Nr. colonii la 37°C | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | Nici o modif. anormala | 0 |
| 7. | Nr. colonii la 22°C | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | Nici o modif. anormala | 0 |

" < " – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

**Responsabil analiza,**
**Ing. Farcas Daniela**
**Biolog Balan Daniela**

S.C. Compania Regională de Apa Bacău S.A. Centru Zonal Municipiul Bacau Laborator Analize Apa Municipiul Bacau

**Sef laborator**
**chim. Moldovanu Nicoleta**

**Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.**

**SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA**
**CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024**
**Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni**
**Tel: 0234586760**

# RAPORT DE INCERCARE
## Nr. 725 / 26.10.2026

**Denumire si adresa client:Sectia Captare Distributie Buhusi**
**Comanda/Contract nr.:.....**
**Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2670**
**Prelevare: - punct de prelevare: Statia de Pompare I.I. de la Brad - Iesire rezervor 1000 $m^3$**
**- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007**
**Data primirii probei / executia analizei: 20.10.2026 / 20.10.2026**

| Nr. crt. | Parametrii analizati | UM | Metoda de analiza standardizata | Legea nr. 96/2024 Valoare maxim admisa | Rezultate obtinute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indice de permanganat | mg $O_2$/l | SR EN ISO 8467/2001 | 5,0 | < 0.50 |
| 2. | Cloruri | mg/l | SR ISO 9297/2001 | 250 | 87.20 |

" < " – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacau
Laborator Analize Apa Municipiul Bacau

**Responsabil analiza,**
**Ing. Farcas Daniela**

**Sef laborator**
**chim. Moldovanu Nicoleta**

**Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.**

**SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA**
**CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU**
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024**
**Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni**
**Tel: 0234586760**

# RAPORT DE INCERCARE
# Nr. 726 / 26.10.2026

**Denumire si adresa client:Sectia Captare Distributie Buhusi**
**Comanda/Contract nr.:.....**
**Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 2671**
**Prelevare: - punct de prelevare: Retea clorinata – Str. Nicolae Balcescu, nr. 4**
**- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007**
**Data primirii probei / executia analizei: 20.10.2026 / 20.10.2026**

| Nr. crt. | Parametrii analizati | UM | Metoda de analiza standardizata | Legea nr. 96/2024 Valoare maxim admisa | Rezultate obtinute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indice de permanganat | mg $O_2$/l | SR EN ISO 8467/2001 | 5,0 | < 0.50 |
| 2. | Cloruri | mg/l | SR ISO 9297/2001 | 250 | 86.84 |

" < " – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacau
Laborator Analize Apa Municipiul Bacau

**Responsabil analiza,**
**Ing. Farcas Daniela**

**Sef laborator**
**chim. Moldovanu Nicoleta**

**Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.**